



Inngår i kapittel: 7: Ordensregler og vedtekter	Opprettet dato: 25.03.2014	Rev nr / dato: 02/19.10.2015	Side: 1(1)
Dokumentnavn 07-06 Kontrakt for montasje av varmepumper.docx	Prosesseier/ sist endret av (for og etternavn) Tagtvedt III borettslag / Ingar Jozefowicz		

SØKNAD FOR MONTASJE OG VEDLIKEHOLD AV VARMEPUMPER I REKKEHUS.

Regler for montering og drift.

1. Denne søknad skal leveres til styret og godkjennes **før** montering av varmepumpe.
2. Inne-del monteres på verandaside på yttervegg. Ute-del monteres på skillevegg på veranda 3,5 m til 4 m fra bygningsfasade, eller så langt ut som mulig.
3. Maksimalt støynivå for varmepumpens ute-del skal ikke overstige 35db målt ved naboenes soveromsvindu og uteplass. Må dokumenteres.
4. Alle rør på yttervegg skal legges i kanal.
5. Pumpen skal installeres av fagfolk med F-gass sertifisering. Det skal tegnes serviceavtale for pumpen. Kopi av denne sendes styret.
6. Pumpens minimumseffekt skal ikke være $\leq 5\text{kW}$. Må dokumenteres.
7. Den enkelte andelseier er selv ansvarlig for alle kostnader knyttet til varmepumpen, herunder montering, vedlikehold og eventuell fjerning av pumpen. Andelseier er også ansvarlig for demontering og remontering av pumpen ved oppussing av borettslagets fasade.
8. Dokumentasjon sendes styret innen en uke etter varmepumpen er montert. Oversendt dokumentasjon skal inneholde:
 - a. Støy
 - b. Kopi av serviceavtale
 - c. Pumpens effekt
9. For endeleilighet i rekkehus kan utedelen settes på gavlvegg, forutsatt at den blir bygget inn i eget «hus».

Ved å underskrive dette formular godtar jeg betingelsene nevnt for meg som andelseier, herunder montering og drift av varmepumpe.

Dato søknad:	Dato behandlet:
--------------	-----------------

Andel nr	Andelseier	Gateadresse: Tagtvedtveien _____
----------	------------	-------------------------------------

Signatur andelseier:

Søknad innvilget
Signatur styret: